



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：




申请编号：A2017CCC0307-2557437

产品名称：家用断路器

型号：NBH8-40, NBH8-40H

检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号：A2017CCC0307-2557437</p> <p>样品名称：家用断路器</p> <p>型号：NBH8-40, NBH8-40H</p> <p>商 标：/</p> <p>样品数量：22 台</p> <p>样品来源：生产企业送样</p> <p>收样日期：2017 年 05 月 03 日</p> <p>完成日期：2017 年 05 月 08 日</p>	<p>委 托 人：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生 产 者：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生 产 企 业：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论：依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：</p> <p>NBH8-40, NBH8-40H</p> <p>Ue: AC230V;</p> <p>In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A;</p> <p>瞬时脱扣类型：B 型、C 型;</p> <p>NBH8-40: Icn= Ics =4500A;</p> <p>NBH8-40H: Icn=Ics=6000A;</p> <p>极数：1P+N (N 极可开闭) ；</p>	
<p>主检：王 越 签名：  日期：2017-07-14</p>	
<p>审核：陆林林 签名：  日期：2017-07-14</p>	
<p>签发：王国忠 签名：  日期：2017-07-14</p>	
<p>备注：该报告为变更报告，具体变更项目及产品认证情况见附页。</p>	