

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0302-788300

产品名称: 隔离器

型 号: NH17-1900

检测机构: 苏州电器科学研究所有限公司



安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 隔离器

型号规格: NH17-1900

商 标: CHNT 正泰

样品数量: 2 台

样品来源: 送样

样品状况: 完好

样品生产序号: /

收样日期: 2009-09-17

完成日期: 2009-09-21

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

试验依据标准:

GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论:

安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NH17-1900

Ui: 690V; Ue: AC400V/690V;

Ith: 1900A; Ie: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、1900A;

额定短时耐受电流: 50kA;

使用类别: AC-20B; 3P, 4P;

主检: 王雪芬 签名: 王雪芬 日期: 2009-09-29

审核: 王 琪 签名: 王琪 日期: 2009-09-29

签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2009-09-29

备
注

1. 产品认证变更申请书上该产品的依据标准变更为: GB14048.3-2008;
产品认证变更申请书上该产品的申请人、制造商、生产厂的地址变更为: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
变更前该产品的依据标准为: GB14048.3-2002;
变更前该产品的申请人、制造商、生产厂的地址为: 浙江温州大桥工业园区
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-06B1098-S。
3. 出具 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司。
4. 原 3C 证书编号: 2006010302212403。
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。