



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0303-3059947
(任务编号)

产品名称: 时间继电器

型 号: NJB1-S

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 时间继电器</p> <p>型 号: NJB1-S</p> <p>商 标: /</p> <p>数 量: 8 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2019-01-14</p> <p>完成日期: 2019-02-15</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NJB1-S; Uimp:4kV; Ui:415V; Ith:3A; Ue/Ie: AC220V、AC230V、AC240V/0.75A, AC380V、AC400V、AC415V/0.47A;</p> <p>使用类别:AC-15; 外壳防护等级:IP20</p>	
<p>主检: 张帆 日期: 2019-02-15</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院 检测报告专用章 2019 年 2 月 21 日</p>
<p>审核: 何二虎 日期: 2019-02-20</p>	
<p>签发: 王平 日期: 2019-02-21</p>	
<p>备注:</p> <p>1.变更情况: (详见附页);</p> <p>2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 00901-A2014CCC0303-1740283(A2014CCC0303-1740283);</p> <p>3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所;</p> <p>4.原 3C 证书编号: 2008010303261701;</p> <p>5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);</p> <p>6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</p>	