



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0305-3220814
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NXZM-63、NXZM-125

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 自动转换开关电器 型号: NXZM-63、NXZM-125 商标: CHINT 样品数量: 2台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-06-20 完成日期: 2019-07-19</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道1318号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NXZM-63、NXZM-125

额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp):4kV;

额定绝缘电压(Ui):800V;

约定发热电流(Ith): NXZM-63:63A; NXZM-125:125A;

额定工作电压(Ue):AC380/400/415V;

额定工作电流(Ie): 10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A (NXZM-63);

10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A, 65A,70A,75A, 80A,90A,100A,110A,125A (NXZM-125);

使用类别:AC33iB,AC-33B;

额定短路接通能力(Icm)(峰值):S型:52.5kA; H型:105kA;




额定短路分断能力(Icn):S型:25kA; H型:50kA;

电器级别:CB级;

转换方式:ATSE;

极数:3P,4P;

外壳防护等级:IP20;

<p>主检:  日期: 2019.08.14</p>	
<p>审核:  日期: 2019.08.14</p>	
<p>签发:  日期: 2019.08.14</p>	
<p>备注: 变更情况见本报告第2页附页</p>	