



2015001885A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0305-2618651

(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NXZM-160

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>样品名称: 自动转换开关电器          型号: NXZM-160          商标: CHINT          样品数量: 9 台          样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-06-22          完成日期: 2017-07-24</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司          委托人地址: 浙江省乐清市白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司          生产者地址: 浙江省乐清市白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司          生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:          NXZM-160          额定绝缘电压(Ui):800V;          额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;          控制器额定冲击耐受电压(Uimp):4kV;          约定发热电流(Ith):160A;          额定工作电压(Ue):AC380/400/415V;          额定工作电流(Ie):125A,160A;          使用类别:AC-33B;          额定短路接通能力(Icm)(峰值):S 型:73.5kA;H 型:105kA;          额定短路分断能力(Icn):S 型:35kA; H 型:50kA;          电器级别:CB 级;          转换方式:ATSE;          极数:3P,4P;          外壳防护等级:IP20;</p>	
<p>主检: 邵吉福 日期: 2017.10.9</p>	
<p>审核: 程彦敏 日期: 2017.10.9</p>	
<p>签发: 魏永媛 日期: 2017.10.9</p>	
<p>备注: 无</p>	