



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0305-3220817
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NXZM-800

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 自动转换开关电器 型号: NXZM-800 商标: CHINT 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-06-24 完成日期: 2019-07-19</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NXZM-800 额定冲击耐受电压(Uimp):12kV; 控制器额定冲击耐受电压(Uimp):4kV; 额定绝缘电压(Ui):1000V; 约定发热电流(Ith):800A; 额定工作电压(Ue):AC380/400/415V; 额定工作电流(Ie):630A,700A,800A; 使用类别: AC-33iB,AC-33B; 额定短路接通能力(Icm)(峰值):S 型:105kA,H 型:165kA; 额定短路分断能力(Icn):S 型:50kA,H 型:75kA; 电器级别:CB 级; 转换方式:ATSE; 极数:3P,4P; 外壳防护等级:IP20;</p>	
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2019.08.14</p>	 <p>(检测人员姓名盖章) 2019年08月14日</p>
<p>审核: 何吉福 日期: 2019.08.14</p>	
<p>签发: 魏永媛 日期: 2019.08.14</p>	
<p>备注: 变更项见本报告第 2 页附页</p>	