



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2019CCC0305-3224747
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NXZHM-250

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: NXZHM-250 商 标: CHINT 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-06-25 完成日期: 2019-07-12	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NXZHM-250 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV; 控制器额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV; 额定绝缘电压(Ui): 1000V; 约定发热电流(Ith): 250A; 额定工作电压(Ue): AC380/400/415V; 额定工作电流(Ie): 160A、180A、200A、225A、250A 使用类别: AC-33iB, AC-33B; 额定短路接通能力 Icm (峰值): 5880A; 额定短时耐受电流 Icw: 4000A 1s; 额定限制短路电流 Iq: 100kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P,4P; 外壳防护等级: IP20;	
主检: 刘丽丽 日期: 2019.08.14	
审核: 邵吉福 日期: 2019.08.14	
签发: 魏秋媛 日期: 2019.08.14	
备注: 变更情况见本报告第 2 页附页	