



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0307-3336841
(任务编号)

产品名称: 漏电保护器

型 号: NJL2-250Y

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 漏电保护器 型号: NJL2-250Y 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-11-06 完成日期: 2019-11-15	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 温州正泰电源电器有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NJL2-250Y;

Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V; In:250A(IR:100A ~ 250A 可调);

过电流脱扣器类型:电子式; Ics:35kA, Icu:50kA; Icw:3kA/1s;

IΔn:50mA/100mA/200mA/300mA /400mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节

/AC 型; 漏电脱扣器类型:电子式; IΔm:25%Icu; 使用类别:A;

3P+N(3 个保护极, N 极常通); 不适用于隔离用

主检: 陈圣杰, 日期: 2019-11-15

审核: 何仁厚, 日期: 2019-11-18

签发: 严华, 日期: 2019-11-19

福建省产品质量检验研究院
福建省产品质量检验研究院
2019 年 11 月 19 日

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产厂企业名称变更	浙江正泰电源电器有限公司	温州正泰电源电器有限公司

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-14DQ361(A2014CCC0307-1899057);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2015010307760015;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。