



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2019CCC0307-3336836
(任务编号)

产品名称: 漏电保护器

型 号: NJL2-630Y、NJL2-400Y

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 漏电保护器</p> <p>型 号: NJL2-630Y、NJL2-400Y</p> <p>数 量: 3</p> <p>收样日期: 2019-12-06</p> <p>完成日期: 2019-12-08</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 温州正泰电源电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道1318号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NJL2-630Y、NJL2-400Y Ue: AC400V; In: 630A (315A~630A) 可调、400A (200A~400A) 可调; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 42kA; Icu: 65kA; Icw: 8kA/1s; IΔn: 100mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、800mA、1000mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 使用类别: B; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线)</p>	
<p>主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2019-12-08</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所</p> <p>2019年12月09日</p> <p>(1)</p>
<p>审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-12-08</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-12-09</p>	
<p>备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图; 变更信息见附页</p>	