

产品名称: 圆筒形帽熔断器支持件

型号: NRT28-125,  
NRT28-125X

数量: 23 台

收样日期: 2014-06-18

完成日期: 2014-08-06

样品来源: 工厂送样

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰  
工业园区正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限  
公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白  
象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公  
司

生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正  
泰智能电器工业园区长江路 2 号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NRT28-125, NRT28-125X

Un: AC500V

In: 125A

1P, 2P, 3P

额定分断能力: 50kA

签发人:

签名:



签发日期:

2014.8.14

备注: 无

# 安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0308-1787875 (任务编号) 样品名称: 圆筒形帽熔断器支持件 型号规格: NRT28-125, NRT28-125X 样品数量: 23 台 样品生产序号: / 收样日期: 2014-06-18 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
--	---

试验依据标准: GB/T13539.2-2008《低压熔断器 第 2 部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求 (主要用于工业的熔断器) 标准化熔断器系统示例 A 至 I》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明

主检: 庄晓丽	签名: 	日期: 2014.8.14	
审核: 张建红	签名: 	日期: 2014.8.14	
签发: 魏庆媛	签名: 	日期: 2014.8.14	
备注	无		



# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2014CCC0308-1787875  
(任务编号)

产品名称: 圆筒形帽熔断器支持件

型 号: NRT28-125, NRT28-125X

检测机构: 上海电器设备检测所

