



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3018334

(任务编号)

产品名称: 刀形隔离器

型 号: HF40-200/4、HF40-160/4、HF40-125/4、
HF40-100/4、HF40-80/4、HF40-63/4、
HF40-200/3、HF40-160/3、HF40-125/3

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 刀形隔离器
 型号: HF40-200/4、
 HF40-160/4、HF40-125/4、
 HF40-100/4、HF40-80/4、
 HF40-63/4、HF40-200/3、
 HF40-160/3、HF40-125/3
 商 标: 正泰/CHINT
 样品数量: 2 台
 样品来源: 工厂送样

收样日期: 2019-03-28
 完成日期: 2019-04-26

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
 工业园区正泰路-1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
 工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐
 盘工业区

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 见附页

主检: 刘丽丽 日期: 2019-04-28

审核: 程彦敏 日期: 2019-04-28

签发: 魏秋媛 日期: 2019-04-28



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
生产企业地址变更	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
配用的辅助参数更正	Ui: 380V; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A	Ui: 250V; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A
原证书编号	2009010302378127	
原测试报告编号	C009-A2008CCC0302-688560	
原检测单位	上海电器设备检测所	

附页：

型号: HF40-200/4、HF40-160/4、HF40-125/4、HF40-100/4、HF40-80/4、HF40-63/4、
HF40-200/3、HF40-160/3、HF40-125/3;

额定冲击耐受电压(Uimp): 6kV;

额定绝缘电压(Ui): 500V;

约定发热电流(Ith): 200A;

额定工作电压(Ue): AC380V;

额定工作电流(Ie): 200A、160A、125A、100A、80A、63A;

额定短时耐受电流(Icw): 4kA/1s;

使用类别: AC-20A;

极数: 3P, 4P;

配用的辅助触头:型号: YBLX-19;

常开常闭的情况和数量: 1NO1NC;

约定发热电流(Ith):5A;

使用类别: AC-15,DC-13;

额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie): AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A