






产品名称: 时间继电器 型号: NJS5-A, NJS5-B, NJS5-Y, NJS5-M1, NJS5-M2 数量: 5 台 收样日期: 2014-08-15 完成日期: 2014-09-05 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产者 (制造商): 浙江正泰电器股份有限 公司 生产者地址 (制造商): 浙江省乐清市北白 象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJS5-A, NJS5-B, NJS5-Y, NJS5-M1, NJS5-M2 Ui: 400V; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.75A, 380V/0.47A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.27A; 外壳防护等级: IP20	
签发人: 签名:  签发日期: 2014.9.22	
备注: 见附页一	

安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0303-1769802 (任务编号) 样品名称: 时间继电器 型号规格: NJS5-A, NJS5-B, NJS5-Y, NJS5-M1, NJS5-M2 样品数量: 5 台 样品生产序号: / 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2014-08-15 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者 (制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址 (制造商): 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验依据标准: GB14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明	
主检: 蔡 敏 签名:  日期: 2014.9.15 审核: 庄晓丽 签名:  日期: 2014.9.15 签发: 魏庆媛 签名:  日期: 2014.9.22	 (检测机构名称、盖章) 2014 年 9 月 22 日
备注	无



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2014CCC0303-1769802
(任务编号)

产品名称: 时间继电器

型 号: NJS5-A, NJS5-B, NJS5-Y,
NJS5-M1, NJS5-M2

检测机构: 上海电器设备检测所

