

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0307-830432





产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM7-250C、NM7-250S

检测机构: 苏州电器科学研究所有限公司



安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: NM7-250C、NM7-250S 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 13 台 样品来源: 送样 样品状况: 完好 样品生产序号: / 收样日期: 2009-10-23 完成日期: 2009-11-21	申请人: 浙江正泰电器股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 制造商: 浙江正泰电器股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
试验依据标准: GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NM7-250C、NM7-250S In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; Ue: AC380V/400V/415V Icu: C/25kA、S/35kA; Ics: C/12.5kA、S/17.5kA; 使用类别: A类; 3P、4P; 脱扣级别: 10; 配用的辅助触头: Ue: 400V; Ie: 0.4A; AC-13 AC-15	
主检: 刘亚芳 签名:  日期: 2009-12-12	 (检测机构名称、盖章) 2009年12月12日
审核: 王琪 签名:  日期: 2009-12-12	
签发: 胡德霖 签名:  日期: 2009-12-12	
备注: NM7-250C 250A, 4P: #02, #06, #10(电动机保护) NM7-250C 100A, 4P: #03, #07, NM7-250S 250A, 4P: #01(欠压分励电操), #04, #08, #11, #12, #13 NM7-250S 100A, 4P: #05, #09,	