



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0308-2602375
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: HDLRS3-400(RS3-400)

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 半导体设备保护用熔断体 型号: HDLRS3-400(RS3-400) 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-06-26 完成日期: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公 司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江 路 2 号						
试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HDLRS3-400(RS3-400) Un: AC250V, AC500V; In: 200A, 250A, 300A, 320A, 350A, 400A; 额定分断能力: 50kA; 分断范围和使用类别: aR.							
主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-07-17							
审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2017-07-17							
签发: 许建林 签名:  日期: 2017-07-17							
备注 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准换版</td> <td>GB/T 13539.4-2009</td> <td>GB/T 13539.4-2016</td> </tr> </tbody> </table> 2. 原 3C 认可报告编号: C009-A2011CCC0308-1102486; 3. 出具试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4. 原 3C 证书编号: 2006010308193610; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016					