



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2018CCC0309-2822407

(任务编号)

产品名称: 控制与保护开关电器

型 号: NKB1-125C、NKB1-125Y

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



<p>产品名称: 控制与保护开关电器</p> <p>型 号: NKB1-125C、 NKB1-125Y</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 只</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2018-04-19</p> <p>完成日期: 2018-04-20</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江新控电气科技有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区纬十九路 328 号</p>																		
<p>试验结论: 原获证(2018010309049182)产品依据 GB/T14048.9-2008 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2018010309049182)产品, 产品描述一致、内部结构一致。</p>																			
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NKB1-125C、NKB1-125Y; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC400V; Ith=Ie: 63A、80A、100A、125A(0.4~1.0 倍可调); NKB1-125C: Ics: 15kA; NKB1-125Y: Ics: 35kA; 使用类别: AC-44、AC-43; 3P</p>																			
<p>主检: 徐瑞达 签名:  日期: 2018-04-20</p>	 <p>国家低压电器产品质量监督 检验中心(浙江) 2018 年 04 月 20 日</p>																		
<p>审核: 林 杰 签名:  日期: 2018-04-20</p>																			
<p>签发: 许启进 签名:  日期: 2018-04-20</p>																			
<p>备注</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ODM 认证</th> <th>母证书</th> <th>ODM 申请</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委托人名称</td> <td>浙江新控电气科技有限公司</td> <td>浙江正泰电器股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>浙江省温州市乐清市经济开发区 纬十九路 328 号</td> <td>浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>XK3-125C, XK3-125Y</td> <td>NKB1-125C、NKB1-125Y</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2018010309049182</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">浙江省机电产品质量检测所</td> </tr> </tbody> </table> <p>说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C172126”的报告, 仅修改了委托人名称、地址、制造商名称、地址、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。</p>	ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人名称	浙江新控电气科技有限公司	浙江正泰电器股份有限公司	委托人地址	浙江省温州市乐清市经济开发区 纬十九路 328 号	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号	型号	XK3-125C, XK3-125Y	NKB1-125C、NKB1-125Y	母证书编号	2018010309049182		母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所	
ODM 认证	母证书	ODM 申请																	
委托人名称	浙江新控电气科技有限公司	浙江正泰电器股份有限公司																	
委托人地址	浙江省温州市乐清市经济开发区 纬十九路 328 号	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号																	
型号	XK3-125C, XK3-125Y	NKB1-125C、NKB1-125Y																	
母证书编号	2018010309049182																		
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所																		