



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3018336
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HF40-315/30 II, HF40-315/31 II,
HF40-400/30 II, HF40-400/31 II

检测机构: 上海电器设备检测有限公司



产品名称: 隔离开关
 型号: HF40-315/30 II, HF40-315/31 II, HF40-400/30 II, HF40-400/31 II
 商标: 正泰/CHINT
 样品数量: 1 台
 样品来源: 工厂送样

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

收样日期: 2019-03-28
 完成日期: 2019-04-17

生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: HF40-315/30 II, HF40-315/31 II, HF40-400/30 II, HF40-400/31 II;
 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;
 额定绝缘电压(Ui): 800V;
 约定发热电流(Ith): 400A;
 额定工作电压(Ue): AC415V;
 额定工作电流(Ie): 315A (HF40-315), 400A (HF40-400);
 额定短时耐受电流(Icw): 8kA/1s;
 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 13.6kA;
 使用类别: AC-22A;极数: 3P;外壳防护等级: IP20
 配用的辅助触头:型号: YBLX-19;
 常开常闭的情况和数量: 1NO1NC;
 约定发热电流(Ith):5A;使用类别: AC-15,DC-13;
 额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie): AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A;
 DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A

主检: 刘丽丽 日期: 2019-04-24

审核: 程彦敏 日期: 2019-04-24

签发: 魏秋媛 日期: 2019-04-24



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
生产企业地址变更	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
原证书编号	2013010302611894	
原测试报告编号	C-027-12DQ2006	
原检测单位	福建省产品质量检验研究院	