



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2971539

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH1-1000

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关</p> <p>型 号: NH1-1000</p> <p>商 标: CHINT/正泰</p> <p>样品数量: 5 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-11-10</p> <p>完成日期: 2018-12-05</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>																					
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>																						
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>见附页</p>																						
<p>主检: 邵吉福 日期: 2019.01.12</p> <p>审核: 程彦敏 日期: 2019.01.12</p> <p>签发: 魏秋媛 日期: 2019.01.12</p>	 <p>(检验检测专用章 盖章)</p> <p>2019 年 01 月 12 日</p>																					
<p>备注:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">变更项目</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB/T 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td>外壳颜色变更</td> <td>颜色: 暖灰</td> <td>颜色: 浅灰</td> </tr> <tr> <td>生产厂地址更正</td> <td>浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</td> <td>浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2012010302564307</td> </tr> <tr> <td>原检测报告编号</td> <td colspan="2">C009-A2012CCC0302-1325654</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017	外壳颜色变更	颜色: 暖灰	颜色: 浅灰	生产厂地址更正	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号	浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号	原证书编号	2012010302564307		原检测报告编号	C009-A2012CCC0302-1325654		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																				
标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017																				
外壳颜色变更	颜色: 暖灰	颜色: 浅灰																				
生产厂地址更正	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号	浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号																				
原证书编号	2012010302564307																					
原检测报告编号	C009-A2012CCC0302-1325654																					
原检测单位	上海电器设备检测所																					

附页:

型号: NH1-1000

Uimp: 8kV;

Ui: 800V;

Ith: 1000A,800A,630A,400A,200A;

Ue: AC690V,AC415V;

Ie: 1000A,800A,630A,400A,200A;

Icw: 30kA/1s;

Icm(峰值): 63kA;

使用类别: AC-21A;

极数: 3P, 4P;

外壳防护等级: IP20(仅正面);

配用的辅助触头:

型号: AX-11;

常开常闭的情况和数量: 6NO6NC; 4NO4NC;

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.3A, AC400V/0.25A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A