



161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3084973





(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HH15-400/□□□、HH15-630/□□□

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



| | |
|---|--|
| <p>产品名称: 隔离开关</p> <p>型 号: HH15-400/□□□ HH15-630/□□□</p> <p>数 量: 5</p> <p>收样日期: 2019-03-29</p> <p>完成日期: 2019-04-16</p> <p>样品来源: 企业送样</p> | <p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p> | |
| <p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HH15-400/□□□、HH15-630/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 630A; Ue: AC415V/690V; Ie: 400A、630A; Icw: 12.6kA/1s; Icm (峰值): 25.2kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、3P+N (N极直通, 作为开关使用)、4P;</p> | |
| <p>主检: 蔡益州 签名:  日期: 2019-04-22</p> |  <p>浙江省机电产品质量检测所 2019年04月23日</p> |
| <p>审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-04-22</p> | |
| <p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-04-23</p> | |
| <p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图</p> <p>样品编号:</p> <p>HH15-630/4 QP 4P 630A: III-1、F-1;</p> <p>变更信息见描述附页</p> | |