



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-928138


(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NB1L

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型号: NB1L 商标: 正泰/CHINT 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-03-09 完成日期: 2022-03-16		委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号	
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.21-2008 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NB1L Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC110V, AC230V; In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A; 瞬时脱扣类型: B 型、C 型; I Δ n: 30mA; 额定剩余动作类型: A 型/电磁式; I Δ m: 500A; lcs: 6kA; lcn: 6kA; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离);			
主检: 高旭明		日期: 2022.04.12	
审核: 刘丽丽		日期: 2022.04.12	
签发: 常浩		日期: 2022.04.12	
备注: <div style="text-align: right;">  </div>			
变更项目	变更前	变更后	
见附页	见附页	见附页	
原证书编号	CQC2015010307795814		
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-881428		
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司		

