



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2019CCC0302-3330835
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HD□-100/□□、HS□-100/□□

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 隔离开关 型 号: HD□-100/□□ HS□-100/□□ 数 量: 6 收样日期: 2019-11-11 完成日期: 2019-12-12 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限 公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白 象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐 盘工业区																		
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格																			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD□-100/□□、HS□-100/□□ Ue: AC220V(2P)、AC415V(3P、4P); Ie: 100A; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 100A; Icw: 2kA/1s; Icm (峰值): 2.84kA; 使用类别: AC-21A; 极数: 2P、3P、4P																			
主检: 蔡益州 签名:  日期: 2019-12-16	 浙江省机电产品质量检测所 2019 年 12 月 17 日																		
审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-12-16																			
签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-12-17																			
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更信息</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[4] 在证书上增加同种产品其它型号</td> <td>HD18-100/2、HD18-100/3、 HD18-100/4、HS18-100/2、 HS18-100/3、HS18-100/4、</td> <td>HD18-100/2、HD18-100/3、 HD18-100/4、HS18-100/2、 HS18-100/3、HS18-100/4、 HD11-100/2BC、HD11-100/3BC、 HD11-100/4BC、HS11-100/2BC、 HS11-100/3BC、HS11-100/4BC</td> </tr> <tr> <td>原 3C 证书编号</td> <td colspan="2">2019010302184277</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P6 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>浙江省机电产品质量检测所</td> <td>C-06801-1C190612</td> </tr> <tr> <td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td> </tr> </tbody> </table>		变更信息	变更前	变更后	[4] 在证书上增加同种产品其它型号	HD18-100/2、HD18-100/3、 HD18-100/4、HS18-100/2、 HS18-100/3、HS18-100/4、	HD18-100/2、HD18-100/3、 HD18-100/4、HS18-100/2、 HS18-100/3、HS18-100/4、 HD11-100/2BC、HD11-100/3BC、 HD11-100/4BC、HS11-100/2BC、 HS11-100/3BC、HS11-100/4BC	原 3C 证书编号	2019010302184277		已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C190612	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后																	
[4] 在证书上增加同种产品其它型号	HD18-100/2、HD18-100/3、 HD18-100/4、HS18-100/2、 HS18-100/3、HS18-100/4、	HD18-100/2、HD18-100/3、 HD18-100/4、HS18-100/2、 HS18-100/3、HS18-100/4、 HD11-100/2BC、HD11-100/3BC、 HD11-100/4BC、HS11-100/2BC、 HS11-100/3BC、HS11-100/4BC																	
原 3C 证书编号	2019010302184277																		
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况																		
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C190612																	
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																			