



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2018CCC0302-3063665
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH40-16/3III、NH40-20/3III、NH40-32/3III、
NH40-63/3III、NH40-16/4III、NH40-20/4III、
NH40-32/4III、NH40-63/4III、

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



<p>产品名称: 隔离开关</p> <p>型 号: NH40-16/3III、NH40-20/3III、NH40-32/3III、NH40-63/3III、NH40-16/4III、NH40-20/4III、NH40-32/4III、NH40-63/4III、</p> <p>商 标: 正泰/CHINT</p> <p>样品数量: 3 台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2019-01-10</p> <p>完成日期: 2019-02-25</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区</p>																							
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>																								
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NH40-16/3III、NH40-20/3III、NH40-32/3III、NH40-63/3III、NH40-16/4III、NH40-20/4III、NH40-32/4III、NH40-63/4III; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 63A; Ue: AC415V; Ie: 16A、20A、32A、63A; Icw: 1.26kA/1s; Icm: 1.78kA; 使用类别: AC-23A; 极数: 3P、4P</p>																								
<p>主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2019-02-25</p>	 <p>国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2019年02月26日</p>																							
<p>审核: 林 杰 签名:  日期: 2019-02-25</p>																								
<p>签发: 许启进 签名:  日期: 2019-02-26</p>																								
<p>备注</p>	<p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更信息</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生产企业地址变更</td> <td>浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区</td> <td>浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区</td> </tr> <tr> <td>国家标准变更</td> <td>GB/T 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td>污染等级变更</td> <td>/</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>原 3C 证书编号</td> <td colspan="2">2014010302737373</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P6 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>福建省产品质量检验研究院</td> <td>02501-14DQ304</td> </tr> </tbody> </table>	变更信息	变更前	变更后	生产企业地址变更	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区	国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017	污染等级变更	/	3	原 3C 证书编号	2014010302737373		已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	福建省产品质量检验研究院	02501-14DQ304		
	变更信息	变更前	变更后																					
	生产企业地址变更	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区																					
	国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017																					
	污染等级变更	/	3																					
	原 3C 证书编号	2014010302737373																						
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况																							
原证书检测机构/报告编号	福建省产品质量检验研究院	02501-14DQ304																						
<p>说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。</p>																								