



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:





申请编号: A2019CCC0303-3159574  
(任务编号)

产品名称: 继电器

型 号: NJA1-L

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 继电器  型 号: NJA1-L  商 标: /  样品数量: 8 台  样品来源: 工厂送样  收样日期: 2019-04-08  完成日期: 2019-04-17	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  NJA1-L Ui:240V, Uimp:4kV; AC-15:Ue/Ie:AC240V/1.5A; Ith:5A; 防护等级:IP20.	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2019-04-29	
审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2019-04-29	
签发: 许建林 签字:  日期: 2019-04-29	
备注:  #01-#07: NJA1-L	