



Ref. Certif. No.

HU-001049

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
(IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
ProduitName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} pageA sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce CertificatFuse-links for the protection of solar photovoltaic
energy systemsZhejiang Chint Electrics Co., Ltd.
No.1, Chint Road, Chint Industrial Zone,
North Baixiang, Yueqing, Zhejiang Province 325603
P.R. ChinaZhejiang Chint Machine-tool Electrics Co., Ltd.
Baitawang Industrial Zone North Baixiang Yueqing,
Zhejiang 325603, P.R. ChinaZhejiang Chint Machine-tool Electrics Co., Ltd.
Baitawang Industrial Zone North Baixiang Yueqing,
Zhejiang 325603, P.R. China

Fuse-link:


Un: DC1000V, In: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A;
Rated breaking capacity: DC1000V, 20kA;
Breaking range and utilization category: gPV;
Size:10x38**CHINT**

TMP

NRZ28-20 (Fuse-link)

IEC 60269-6:2010 (ed.1)
IEC 60269-1:2006 (ed.4)+A1

28217111 001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Date: 2013-01-24

TÜV Rheinland InterCert Kft., Division MEEI
H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B
www.tuv.hu

Signature:

Gabor Kassai

