



产品认证证书

证书编号: CQC2002010305009948

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司(V019825)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

组合开关

HZ5-40; Ui: 550V; Uimp: 4kV; Ith: 40A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 40A(AC-22A), 0.55A(DC-21A), 16A(AC-4); Icw: 800A/1s; Icm(峰值): 1128A; 使用类别: AC-22A、DC-21A、AC-4; 极数: 2P、3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年05月15日 有效期至: 2024年11月13日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>