



# 产品认证证书

证书编号: CQC2012010302587637

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司(V019825)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 组合开关

HZ5-20; Ui: 550V; Uimp: 4kV; Ith: 20A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 20A(AC-22A), 0.27A(DC-21A), 9A(AC-4); Icw: 400A/1s; Icm(峰值): 560A; 使用类别: AC-22A、DC-21A、AC-4; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年05月15日      有效期至: 2022年03月10日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: \_\_\_\_\_

# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2012010302587637

纸 号:

型号的解释:

HZ    5    -    20    /    4    □  
(1)    (2)    (3)    (4)    (5)

- (1) 组合开关
- (2) 设计序号
- (3) 约定发热电流 (A)
- (4) 额定控制功率 (kW)
- (5) 接线图编号 (见表 1)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2012010302587637

纸 号：

表 1 接线图编号

定位接线编号 触点编号	L01		L02		L03			M04		M05			M06			M07			M08			M08E		
	0	1	0	1	0	1	1	0	2	1	0	2	1	0	2	0	Y	△	0	1	2	1	0	2
-  -  - 1-2		X		X		X	X					X			X		X	X		X		X		
-  -  - 3-4		X		X		X	X			X			X				X				X			X
-  -  - 5-6				X		X			X			X			X			X			X	X		
-  -  - 7-8						X			X	X			X				X	X		X				X
-  -  - 9-10												X			X		X	X		X		X		
-  -  - 11-12										X			X				X				X			X
-  -  - 13-14													X					X			X	X		
-  -  - 15-16																	X				X			X

“X”表示接通

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>