



# 产品认证证书

证书编号: CQC2013010302640402

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司(V019825)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离器

NRZ28-20,NRZ28-20X; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ith:20A; Ue:DC1000V; Ie:20A; Iq:20kA; 使用类别:DC-20B,DC-PV0; 外壳防护等级:IP20; 直流接线图见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 05 月 15 日 有效期至: 2023 年 04 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

证书编号: CQC2013010302640402

第 1 页 共 1 页

纸 号:

直流接线图:



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>