



# 产品认证证书

证书编号: CQC2002010305009842

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司(V019825)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 行程开关

YBLX-ME/□: Ui:415V; Uimp:2.5kV; AC-15:Ue:AC:380V,Ie:0.8A; DC-13:Ue:DC:220V,Ie:0.16A;  
外壳防护等级: IP62; 型号解释见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 05 月 15 日 有效期至: 2024 年 11 月 12 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2002010305009842

纸 号:

型号解释:

YB LX-ME / □



操作方式 (见表 1)

设计序号

行程开关

改进型产品

表 1

代号	操作方式	代号	操作方式
8104	滚子转动臂	8122	直压柱塞竖装滚轮
8107	可调转动杆	8166	万向 1 型
8108	可调滚子转动杆	8169	万向 2 型
8111	直压柱塞式	8101 (9101)	万向 3 型
8112	直压柱塞横装滚轮		

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>