



# 产品认证证书

证书编号: CQC2003010305078003

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司(V019825)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 行程开关

YBLX-P1,YBLX-K3; Ui:415V,Uimp:2.5kV;AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.8A,AC220V/1.5A,AC110V/2.8A;  
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;Ith:10A; 防护等级:IP52.型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年05月15日 有效期至: 2024年08月15日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书


附 录

第 1 页 共 2 页


证书编号: CQC2003010305078003

纸 号:

型号的解释:



注: 操作方式字母代号 1A, 只出现在规格为 YBLX-P1/020/1A 中。



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2003010305078003

纸 号:

表 1

字母代号	操作方式
1A	二极开启式, 自动复位
1B	柱塞式
1C	柱塞式, 有缓冲
1D	滚轮柱塞式
1E	滚轮转臂式, 有缓冲
1F	角杠杆, 滚轮柱塞式
1G	滚轮转臂式
1P	可调金属摆杆式
1R	万向式
1T	叉式, 双轮非自复
1U	可调滚轮转臂式

表 2

字母代号	操作方式
Z	柱塞式
L	滚轮柱塞式
B	可调滚轮柱塞式
T	可调滚轮转臂式
D	弹性摆杆式
J	可调金属摆杆式
H1	叉式, 二轮在同一方向
H2	叉式, 左轮在前, 右轮在后
H3	叉式, 右轮在前, 左轮在后
W	万向式

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>