

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302184277

发证日期: 2020年05月18日

有效期至: 2031年10月19日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称** 浙江正泰机电电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号** 隔离开关  
HD□-100/□□、HS□-100/□□ Ue: AC220V(2P)、AC415V(3P、4P); Ie: 100A; Ui: 800V;  
Uimp: 8kV; Ith: 100A; Icw: 2kA/1s; Icm(峰值): 2.84kA; 使用类别: AC-21A; 极数:  
2P、3P、4P; 型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010302184277

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号解释:

$\frac{H\square}{(1)}$	$\frac{\square}{(2)}$	-	$\frac{100}{(3)}$	/	$\frac{\square}{(4)}$	$\frac{\square}{(5)}$
------------------------	-----------------------	---	-------------------	---	-----------------------	-----------------------

- (1) 类组代号: “HD” 表示单投隔离开关, “HS” 表示双投隔离开关
- (2) “18” 表示设计序号, “11” 表示中央手柄式
- (3) 额定工作电流(A): 100
- (4) 极数: 2—2P, 3—3P, 4—4P
- (5) 18 型: 无  
11 型: BC 表示保护型第三代隔离开关

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心