



产品认证证书

证书编号: CQC2016010305906559

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

刀开关

HD11-400、HD18-400、HS18-400 Ue: AC415V; Ie: 400A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 400A;
Icw: 15kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P、4P; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年05月18日 有效期至: 2021年09月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2016010305906559

纸 号:

型号解释:

HD	□	-	400	/	□	8	B	□
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

- (1) 类组代号: “HD” 表示单投刀开关, “HS” 表示双投刀开关
- (2) 设计代号: “11” 表示中央手柄式; “18” 表示新型外观
- (3) 额定工作电流 (A)
- (4) 极数: 3 表示三极, 4 表示四极
- (5) “8” 板前接线 (仅对 HD11-400)
- (6) “B” 表示保护型 (仅对 HD11-400)
- (7) “I” 表示外观改进型, “II” 表示体积紧凑型 (仅对 HD11-400)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>