



产品认证证书

证书编号: CQC2003010302086106

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

HH15-1000/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 1000A; Ue: AC415V/690V; Ie: 1000A (AC415V)、
800A (AC690V); Icw: 32kA/1s; Icm (峰值): 67.2kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、
3P+N (N极直通, 作为开关使用)、4P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年05月18日 有效期至: 2021年04月01日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2003010302086106

纸 号:

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)} \quad \frac{15}{(2)} \quad - \quad \frac{1000}{(3)} / \frac{\square}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 约定发热电流(A)
- (4) 极数: 3P—三极, 3N—三极四线, 4—四极
- (5) “QA” 表示触头串联结构
- (6) 无字母表示单投, “S” 表示双投开关

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>