

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2010010302390288

发证日期: 2020 年 05 月 18 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰机电电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号** 隔离开关熔断器组  
HH15-800/□、HH15-1000/□、HH15-1250/□; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 800A、1000A、1250A; Ue: AC415V/690V; 415V: Ie: 800A、1000A、1250A; 690V: Ie: 500A、630A、800A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、3P+N(N 极常通, 作为开关熔断器组使用)、4P; 型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2010010302390288

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)} \quad \frac{15}{(2)} \quad - \quad \frac{\square}{(3)} \quad / \quad \frac{\square}{(4)}$

- (1) 隔离开关熔断器组
- (2) 设计代号
- (3) (415V 时) 额定工作电流 (A): 800、1000、1250
- (4) 极数: 3——三极; 3N——三极四线; 4——四极

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心