

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010302122716

发证日期: 2020年05月18日

有效期至: 2031年10月19日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称** 浙江正泰机电电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号** 电动式隔离开关熔断器组  
HH15D-250、HH15D-315、HH15D-400、HH15D-630 Ue: AC415V/AC690V;  
Ie: 250A、315A、400A、630A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 250A、315A、400A、  
630A; 额定限制短路电流: 100kA (Ue: AC415V)、50kA (Ue: AC690V); 使用类别:  
AC-22B; 极数: 3P; 型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2018010302122716

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

<u>HH</u>	<u>15</u>	<u>D</u>	-	<u>□</u>	/	3	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)

- (1) 电动式隔离开关熔断器组
- (2) 设计序号
- (3) D: 表示电动式 (注: 并具有手动操作功能)
- (4) 额定工作电流(A): 250A、315A、400A、630A
- (5) 极数: 3 表示 3 极
- (6) 带 “T”: 表示具有远程控制功能 (RS485 通讯接口)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心