

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000488

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 电动式隔离开关熔断器组  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.3-2017  
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000488

产品系列、型号、规格:

HH15D-1250、HH15D-1000、HH15D-800 Ue: AC415V/AC690V; Ie: 1250A、1000A、800A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 1250A、1000A、800A; 额定限制短路电流: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000488

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)}$      $\frac{15}{(2)}$      $\frac{D}{(3)}$     -     $\frac{\square}{(4)}$     /    3     $\frac{\square}{(6)}$

- (1) 电动式隔离开关熔断器组
- (2) 设计序号
- (3) D: 表示电动式(注: 并具有手动操作功能)
- (4) 额定工作电流(A): 800A、1000A、1250A
- (5) 极数: 3 表示 3 极
- (6) 带“T”: 表示具有远程控制功能(RS485 通讯接口)

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。