

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000319


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.3-2017
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-11
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000319

产品系列、型号、规格:

HR3-200/3□□ Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 200A; Ue: AC380V; Ie: 200A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P; 型号解释见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:


cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-11

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000319

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

$\frac{HR}{(1)} \quad \frac{3}{(2)} - \frac{200}{(3)} / \frac{3}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)}$

- (1) 熔断器式隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 额定工作电流(A)
- (4) 极数: 3 代表 3 极
- (5) 操作方式: “1” 表示正面侧方杠杆式; “2” 表示正面中央杠杆式;
“3” 表示侧面手柄式; “4” 表示无面板正面侧方杠杆式
- (6) 有 “BX” 表示旋转式操作型, 无 “BX” 表示杠杆式操作型

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-11
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。