



# 产品认证证书

证书编号: CQC2002010302023430

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号**

**熔断器式隔离开关**

HR5-400/30、HR5-400/31; Ue: AC415V/690V; Ith: 400A; Ie: 400A(415V)、315A(690V); Ui: 1000V; Uimp: 12kV;  
Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B (415V)、AC-21B (690V); 极数: 3P; 辅助回路: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15:  
Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A.

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.3-2017

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年05月18日 有效期至: 2021年01月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>