

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010302150162

发证日期：2020年05月18日

有效期至：2031年10月19日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 电动式隔离开关
NH45D-800、NH45D-1000、NH45D-1250、NH45D-1600、NH40D-800、NH40D-1000、NH40D-1250、NH40D-1600；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010302150162

第 1 页 共 2 页

纸 号:

NH45D-800/3、NH45D-1000/3、NH45D-1250/3、NH45D-1600/3、NH45D-800/3T、NH45D-1000/3T、
NH45D-1250/3T、NH45D-1600/3T、NH45D-800/4、NH45D-1000/4、NH45D-1250/4、
NH45D-1600/4、

NH45D-800/4T、NH45D-1000/4T、NH45D-1250/4T、NH45D-1600/4T、NH40D-800/3、
NH40D-1000/3、NH40D-1250/3、NH40D-1600/3、NH40D-800/3T、NH40D-1000/3T、
NH40D-1250/3T、NH40D-1600/3T、

NH40D-800/4、NH40D-1000/4、NH40D-1250/4、NH40D-1600/4、NH40D-800/4T、NH40D-1000/4T、
NH40D-1250/4T、NH40D-1600/4T;

Ue: AC415V/AC690V;

Ie: 800A、1000A、1250A、1600A;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

Ith: 1000A(NH45D-800、NH45D-1000、NH40D-800、NH40D-1000)、
1600A(NH45D-1250、NH45D-1600、NH40D-1250、NH40D-1600);

Icw: 30kA/1s; Icm (峰值): 30kA;

使用类别: AC-22B;

极数: 3P、4P;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010302150162

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:

$\frac{N}{(1)}$ $\frac{H}{(2)}$ $\frac{\square}{(3)}$ $\frac{D}{(4)}$ - $\frac{\square}{(5)}$ / $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号: 45 或 40
- (4) D: 表示带电动操作(注: 并具有手动操作功能)
- (5) 额定工作电流(A): 800、1000、1250、1600
- (6) 极数: 3-3P、4-4P
- (7) T: 表示具有远程控制功能(RS485 通讯接口); 无代号: 表示继电器控制功能

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心