



# 产品认证证书

证书编号: CQC2011010302514455

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号**

隔离开关

NH43-125, NH43-160;Uimp: 8kV;Ui: 800V;Ith: 125A(NH43-125), 160A(NH43-160);Ue: AC415V, AC720V;Ie: NH43-125: 125A (AC415V); 100A(AC720V); NH43-160: 160A(AC415V); 100A(AC720V);Icw: 7kA/1s;Icm(峰值): 11.9kA;使用类别: AC-23A;极数: 3P, 4P

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.3-2017

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年05月18日 有效期至: 2021年04月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>