



产品认证证书

证书编号: CQC2011010302514457

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH43-500, NH43-630;Uimp: 8kV;Ui: 800V;Ith: 500A(NH43-500), 630A(NH43-630);Ue: AC415V, AC720V;Ie:NH43-500: 500A (AC415V); 315A(AC720V);NH43-630: 630A(AC415V); 315A(AC720V);Icw: 12.6kA/1s;Icm(峰值): 25.2kA;使用类别: AC-23A;极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T14048. 3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 05 月 18 日 有效期至: 2021 年 04 月 25 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>