



# 产品认证证书

证书编号: CQC2018010302037082

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号**

**隔离开关**

NH45-16、NH45-20、NH45-25、NH45-32、NH45-40、NH45-63、NH45-80、NH45-100、NH45-125; Ue: AC415V/690V;  
Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A、125A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 125A; Icw: 5kA/1s;  
Icm(峰值): 7.65kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、4P.型号解释详见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.3-2017

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年05月18日 有效期至: 2023年01月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2018010302037082

纸 号:

型号的解释:

N   H   45   -   □ / □   □  
(1) (2) (3)   (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A): 16、20、25、32、40、63、80、100、125
- (5) 极数: 3 表示 3 极; 4 表示 4 极
- (6) W: 表示柜外操作; 无代号, 表示柜内操作

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>