



产品认证证书

证书编号: CQC2003010303089163

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

时间继电器

JS14A; Ui:380V; Uimp:4kV; Ith:5A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.75A; AC380V/0.47A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A; 外壳防护等级:IP20.型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月19日 有效期至: 2024年11月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2003010303089163

纸 号：

型号的解释：



注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2003010303089163

纸 号：

延时规格：见表

型号	延时	
	代号	范围
JS14A-□/□□	1	0.1s~1s
	5	0.5s~5s
	10	1s~10s
	30	2.5s~30s
	60	5s~60s
	120	10s~120s
	180	15s~180s
	300	30s~300s
	600	60s~600s
	900	90s~900s
	1200	120s~1200s
	2400	240s~2400s
JS14A-D/□□	3600	360s~3600s
	1	0.1s~1s
	5	0.5s~5s
	10	1s~10s
	30	2.5s~30s
	60	5s~60s
	180	18s~180s

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>