



产品认证证书

证书编号: CQC2019010303167577

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

时间继电器

NJS3,NJS3-A,NJS3-B: Ui:415V;Uimp:4kV;lth:16A;
AC-15:Ue/Ie:AC220V/3A,AC230V/3A,AC240V/3A;AC380V/1.9A,AC400V/1.9A,AC415V/1.9A;DC-13:Ue/
Ie:DC24V/1.1A;外壳防护等级:IP20; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月19日 有效期至: 2024年03月28日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2019010303167577

纸 号:

型号解释:



附表: 产品延时范围和额定控制电源电压

产品型号	延时型式	延时范围	额定控制电源电压
NJS3	间隔延时	0.5min ~ 20min	AC110V、AC220V、AC230V、AC240V
NJS3-A	断开延时	5s、10s、30s、60s、120s、180s、360s、480s、5min、10min、30min、60min、120min、180min、360min、480min	AC110V、AC220V、AC230V、AC240V
NJS3-B	通电延时	5s、10s、30s、60s、120s、180s、360s、480s、5min、10min、30min、60min、120min、180min、360min、480min	AC110V、AC220V、AC230V、AC240V

注: 延时功能未经验证

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>