



产品认证证书

证书编号: CQC2005010302167922

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH1-3200: Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: 3200A; Ue: AC400V, AC690V; Ie: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A; Icw: 80kA/1s; Icm(峰值): 176kA; 使用类别: AC-21A; 极数: 3P, 4P; 外壳防护等级: IP20(仅正面); 配用的辅助触头: 型号: AX-12; 常开常闭的情况和数量: 6NO6NC; 4NO4NC; Ith: 6A; AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月10日 有效期至: 2024年11月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月15日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>