



产品认证证书

证书编号: CQC2002010307005865

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ15-100; Ue: AC380V; Ui: 380V; Uimp: 8kV; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; lcs: 2.5kA; lcu: 5kA; 脱扣级别: 10 (DZ15-100/3902); 使用类别: A类; 极数: 2P, 3P; 不适用于隔离用; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月10日 有效期至: 2024年11月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2002010307005865

纸 号:

型号的解释:

DZ 15 - 100 / □ 90 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 塑料外壳式断路器
- (2) 设计代号
- (3) 壳架等级额定电流
- (4) 极数 (2: 二极; 3: 3 极)
- (5) 液压式电磁脱扣器
- (6) 保护种类 (1: 配电保护用; 2: 电动机保护用)
- (7) 派生代号: 常用产品无代号; 透明盖产品用 T 表示

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>