

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307002100



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 05776-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002100


产品系列、型号、规格:

DZ15-
100; Ue: AC380V; Ui: 380V; Uimp: 8kV; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流
脱扣器类型: 液压电磁式; Ics: 2.5kA; Icu: 5kA; 脱扣级别: 10 (DZ15-100/3902); 使用类别: A类; 极数
: 2P, 3P; 不适用于隔离用; 型号解释详见附件

联系人:
电话:
电子邮箱:
指定签字人:

陈文忠
05776-62877777
cwz@chint.com

自我声明时间: 2020-08-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002100

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

DZ 15 - 100 / □ 90 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 塑料外壳式断路器

(2) 设计代号

(3) 壳架等级额定电流

(4) 极数(2: 二极; 3: 3极)

(5) 液压式电磁脱扣器

(6) 保护种类(1: 配电保护用; 2: 电动机保护用)

(7) 派生代号: 常用产品无代号; 透明盖产品用 T 表示

联系人:

陈文忠

电话:

05776-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2020-08-28

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。