



# 产品认证证书

证书编号: CQC2017010307028859

**申请人名称及地址**

正泰网络科技有限公司  
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

**制造商名称及地址**

正泰网络科技有限公司  
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司 (V049000)  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号**

剩余电流动作断路器(漏电断路器)

DZ15LE-100E;Ue:AC220V/380V;In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A;I<sub>Δn</sub>:0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A; AC  
型;过电流脱扣器类型:液压电磁式;使用类别:A 类;剩余电流脱扣器类型:电子式;脱扣级别:10;Icu:5kA;Ics:2.5kA;  
I<sub>Δm</sub>:1.5kA;2P,3P,3P+N,4P;详情见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2008

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020 年 08 月 19 日 有效期至:2024 年 11 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020 年 05 月 18 日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2017010307028859

纸 号:

型号解释:

DZ 15 LE - 100 E/ □ 90/ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1)塑料外壳式断路器
- (2)设计代号
- (3)特殊派生代号(电子式剩余电流动作断路器)
- (4)壳架等级额定电流
- (5)电商专供
- (6)极数(2.二级; 3.三级;4.四极)
- (7) 液压式电磁脱扣器
- (8)保护种类 (1.配电保护用; 2.电动机保护用)
- (9)四极剩余电流动作断路器的 N 极类型\*
- (10)派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用 T 表示

注\*: A 型 N 极不安装过电流脱扣器元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分 (A 可省略不写标);

B 型 N 极不安装过电流脱扣器元件, 且与其余三极一起合分。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>