



# 产品认证证书

证书编号: CQC2002010307005874

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司(V049000)  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、规格、型号**

剩余电流动作断路器  
DZ20L-400; 参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2008

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 08 月 10 日 有效期至: 2025 年 08 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2002010307005874

纸 号:

DZ20L-400;  $U_i$ : 800V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $U_e$ : AC380V;  $I_n$ : 200A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 使用类别: A 类; 脱扣级别: 20;  $I_{cs}$ : 10kA;  $I_{cu}$ : 20kA;  $I\Delta m$ : 5kA;  $I\Delta n$ : 单档 (非延时型): 0.03A, 0.05A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 单档 (延时型): 0.05A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 三档可调 (非延时型): 0.05A/0.1A/0.2A, 0.1A/0.2A/0.3A, 0.2A/0.3A/0.5A; AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 配用的辅助触头:  $I_{th}$ : 6A; 2NO2NC; AC-15:  $U_e/I_e$ : AC380V/3A; DC-13:  $U_e/I_e$ : DC220V/0.2A; 不适用于隔离用

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

证书编号: CQC2002010307005874

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号解释:

DZ 20 L - 400 / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1)塑料外壳式断路器
- (2)设计代号
- (3)电子式剩余电流动作保护
- (4)壳架等级额定电流
- (5)极数: 四极 (代号 4); 三极四线 (代号 3N)
- (6)脱扣器型式及附件代号 (见表 1)
- (7)用途代号: 配电保护用无代号; 电动机保护用 (代号 2)
- (8)剩余电流的延时功能代号: 非延时型无代号, 延时型代号 Y
- (9)缺相保护功能代号: 不带缺相保护无代号, 带缺相保护代号 U
- (10)剩余电流脱扣器型式代号 (见注 1)
- (11)派生代号: 常规产品无代号, 透明盖 (T)

注 1:

按剩余电流脱扣器型式分:

当剩余电流达到或超过整定值时脱扣 (无代号) — 不带剩余电流报警模块;

当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣 (代号 J) — 带剩余电流报警模块;

表 1 脱扣器型式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁脱扣器
无附件	200	300
分励脱扣器	210	310
辅助触头	220	320
欠压脱扣器	230	330
分励脱扣器、辅助触头	240	340
欠电压脱扣器、辅助触头	370	370

注: 240、340、270、370 只适用于四极剩余电流动作断路器。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>