

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307002133

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: DZ20L-400; 参数及型号解释详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002133

产品系列、型号、规格(附件):

DZ20L-400; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC380V; In: 200A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 使用类别: A类; 脱扣级别: 20; Ics: 10kA; Icu: 20kA; IΔm: 5kA; IΔn: 单档(非延时型): 0.03A, 0.05A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 单档(延时型): 0.05A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 三档可调(非延时型): 0.05A/0.1A/0.2A, 0.1A/0.2A/0.3A, 0.2A/0.3A/0.5A; AC型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 极数: 3P+N(3个保护极, N极不可开闭), 4P(3个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头: Ith: 6A; 2NO2NC; AC-15; Ue/Ie: AC380V/3A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.2A; 不适用于隔离用

型号解释:

- DZ 20 L - 400 / 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
- (1)塑料外壳式断路器
(2)设计代号
(3)电子式剩余电流动作保护
(4)壳架等级额定电流
(5)脱扣: 四级(代号4); 三级曲线(代号3N)
(6)脱扣器型式及附件代号(见表1)
(7)用途代号: 配电保护用无代号; 电动机保护用(代号2)
(8)剩余电流的延时功能代号: 非延时型无代号, 延时型代号Y
(9)缺相保护功能代号: 不带缺相保护无代号, 带缺相保护代号U
(10)剩余电流脱扣器型式代号(见表1)
(11)派生代号: 常规产品无代号, 透明盖(T)

注1:

剩余电流脱扣器型式代号:
当剩余电流达到或超过整定值时脱扣(无代号)——不带剩余电流脱扣器模块;
当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣(代号J)——带剩余电流报警模块;

表1 脱扣器型式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	热磁脱扣器
无附件	200	300
分励脱扣器	210	310
辅助触头	220	320
欠压脱扣器	230	330
分励脱扣器、辅助触头	240	340
欠压脱扣器、辅助触头	270	370

注: 240、340、370只适用于四级剩余电流动作断路器。

联系人:
电话:
电子邮箱:
指定签字人:

陈文忠
0577-62877777
cwz@chint.com

自我声明时间: 2020-08-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。