



产品认证证书

证书编号: CQC2017010307028840

申请人名称及地址

正泰网络科技有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

制造商名称及地址

正泰网络科技有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司 (V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM10-100E, NM10-100HE; Ui:380V; Uimp:8kV; Ue:AC380V; In:15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; NM10-100E: Ics=7.5kA, Icu=15kA; NM10-100HE: Ics=10kA, Icu=15kA; 脱扣级别:10; 使用类别:A 类; 3P; 配用的辅助触头(1NO1NC): Ith:3A; Ue/Ie:AC-15:AC380V/0.26A; DC-13:DC220V/0.14A; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 08 月 19 日 有效期至: 2025 年 08 月 06 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2017010307028840

纸 号：

型号解释：

N	M	10	-	100	□	E	□/3	□	□	□	
											派生代号：常规产品无代号 透明盖用 T 表示
											保护种类：配电保护用无代号 电动机保护用 2 表示
											脱扣器方式及附件代号（见表 1）
											极数：3 表示 3P
											操作方式代号：手柄直接操作无代号； 电动操作用 P 表示
											电商专供
											短路分断能力特征代号：标准型无代号； 较高型用 H 表示；
											壳架等级电流
											设计序号
											塑料外壳式断路器
											企业特征代号

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>