



# 产品认证证书

证书编号: CQC2017010307028843

**申请人名称及地址**

正泰网络科技有限公司  
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

**制造商名称及地址**

正泰网络科技有限公司  
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司 (V049000)  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号**

塑料外壳式断路器

NM10-250E:Ui:380V;Uimp:8kV;Ue:AC380V;In: 100A,120A,140A,150A,170A,200A,(225A),250A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;使用类别:A 类;极数:3P;脱扣级别: 10;分断能力: Ics:12.5kA;Icu:20kA;配用的辅助触头(1NO1NC): Ith:3A;AC-15:Ue:AC380V/Ie:0.26A;DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.14A;型号解释见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2008

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 08 月 19 日 有效期至: 2024 年 11 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2017010307028843

纸 号:

型号解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>